

Хмельницький Національний університет

АКТ

Перевірки стану

засобів внутрішнього протипожежного водопостачання

*гуртожиток № 4*






*Комісія в складі:*

<i>Голова комісії:</i>	проректор З АГР та ВН	Фомов А. Д.
<i>Члени комісії:</i>	провідний інженер з ПБ	Здоровецький М.Ф.
	начальник ЕТВ	Ризун Ю. В.
	директор студмістечка	Ночка Ю. І.
	зав. гурт. № 4	Дацькова Н.А.

склала акт про те, що в період з 21 по 22 січня 2021 року в гуртожитку № 4 було проведено перевірку технічного стану внутрішніх засобів протипожежного водопостачання, пожежних кранів в кількості 19 шт. Перевірена комплектація пожежних кранів рукавами відповідного діаметру та з'єднання. Протипожежна мережа випробувана шляхом пуску води.

*Комісія пропонує:* наступну перевірку технічного стану засобів внутрішнього протипожежного водопостачання провести через 6 місяців.

*Висновки комісії:* внутрішня протипожежна мережа укомплектована, знаходиться в робочому стані і придатна для подальшої експлуатації.

<i>Голова комісії:</i>	проректор З АГР та ВН	 Проректор по АХР Фомов А. Д.
<i>Члени комісії:</i>	провідний інженер з ПБ	 Здоровецький М.Ф.
	начальник ЕТВ	 Ризун Ю. В.
	директор студмістечка	 Ночка Ю. І.
	зав. гурт. № 4	 Дацькова Н.А.

Хмельницький Національний університет

АКТ

Перевірки стану

засобів внутрішнього протипожежного водопостачання

*гуртожиток № 1*

*Комісія в складі:*

<i>Голова комісії:</i>	проректор З АГР та ВН	Фомов А. Д.
<i>Члени комісії:</i>	провідний інженер з ПБ	Здоровецький М.Ф.
	начальник ЕТВ	Ризун Ю. В.
	директор студмістечка	Ночка Ю. І.
	зав. гурт. № 1	Мелешко С. Л.

склала акт про те, що в період з 25 по 26 січня 2021 року в гуртожитку № 1 було проведено перевірку технічного стану внутрішніх засобів протипожежного водопостачання, пожежних кранів в кількості 6 шт. Перевірена комплектація пожежних кранів рукавами відповідного діаметру та з'єднання. Протипожежна мережа випробувана шляхом пуску води.

*Комісія пропонує:* наступну перевірку технічного стану засобів внутрішнього протипожежного водопостачання провести через 6 місяців.

*Висновки комісії:* внутрішня протипожежна мережа укомплектована, знаходиться в робочому стані і придатна для подальшої експлуатації.

<i>Голова комісії:</i>	проректор З АГР та ВН	Фомов А. Д.
<i>Члени комісії:</i>	провідний інженер з ПБ	Здоровецький М.Ф.
	начальник ЕТВ	Ризун Ю. В.
	директор студмістечка	Ночка Ю. І.
	зав. гурт. № 1	Мелешко С. Л.

Хмельницький Національний університет

АКТ

Перевірки стану

засобів внутрішнього протипожежного водопостачання

*гуртожиток № 5*

*Комісія в складі:*

<i>Голова комісії:</i>	проректор З АГР та ВН	Фомов А. Д.
<i>Члени комісії:</i>	провідний інженер з ПБ	Здоровецький М.Ф.
	начальник ЕТВ	Ризун Ю. В.
	директор студмістечка	Ночка Ю. І.
	зав. гурт. № 5	Дживак Г.В..

склала акт про те, що в період з 18 по 21 січня 2021 року в гуртожитку № 5 було проведено перевірку технічного стану внутрішніх засобів протипожежного водопостачання, пожежних кранів в кількості 30 шт. Перевірена комплектація пожежних кранів рукавами відповідного діаметру та з'єднання. Протипожежна мережа випробувана шляхом пуску води.

*Комісія пропонує:* наступну перевірку технічного стану засобів внутрішнього протипожежного водопостачання провести через 6 місяців.

*Висновки комісії:* внутрішня протипожежна мережа укомплектована, знаходиться в робочому стані і придатна для подальшої експлуатації.

<i>Голова комісії:</i>	проректор З АГР та ВН	Фомов А. Д.
<i>Члени комісії:</i>	провідний інженер з ПБ	Здоровецький М.Ф.
	начальник ЕТВ	Ризун Ю. В.
	директор студмістечка	Ночка Ю. І.
	зав. гурт. № 5	Дживак Г.В.