

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Хмельницький Національний університет

АКТ

Перевірки технічного стану системи внутрішнього протипожежного водопроводу

гуртожиток №2

Комісія у складі:

голова комісії: проректор з АГР та ВН

Фомов А. Д.

члени комісії: провідний інженер з ПБ
директор студмістечка
начальник ЕТВ
зав. гуртожитком №2

Здоровецький М. Ф.

Ночка Ю. І.

Ризун Ю. В.

Шелестюк О. В.

в період з 25 по 28 січня 2021 року в гуртожитку №2, відповідно до вимог наказу №1417 МВСУ від 30.12.2014р, здійснила перевірку системи внутрішнього протипожежного водопроводу. Перевірила укомплектування кожного пожежного кран-комплекту пожежними рукавами однакового з ним діаметра та стволом. Провела перевірку пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у відповідному журналі та виконала перекантовування пожежних плоско складальних рукавів в одинарну скатку.






В результаті перевірки було встановлено:

№ п/п	Номер ПК	Місце розташування	Інв. № ПР	Інвентарний № вогнегасника	Завод. № вогнегасника	Перевірка ПК (шляхом пуску води)	Перекантовування ПР (одинарна скатка)	Примітки
1	ПК №1	I поверх права	111309754	111309800 ВП-2(3)	019320	проведено	проведено	Відповідні бирки
2	ПК №2	I поверх ліва	111309754	111309800 ВП-2(3)	017288	проведено	проведено	Відповідні бирки
3	ПК №3	Підвал	111309728	111309799 ВВК-1,4	7074	проведено	проведено	Відповідні бирки
4	ПК №4	II поверх ліва	111309754	111309716 ВВК-1,4	709714	проведено	проведено	Відповідні бирки
5	ПК №5	II поверх права	111309873	111309799 ВВК-1,4	30677	проведено	проведено	Відповідні бирки
6	ПК №6	III поверх права	111312309	111309753 CO ₂	50111	проведено	проведено	Відповідні бирки
7	ПК №7	III поверх ліва	111309754	111309717 CO ₂	б/н	проведено	проведено	Відповідні бирки
8	ПК №8	IV поверх ліва	111312876	111309799 ВВК-1,4	709714	проведено	проведено	Відповідні бирки
9	ПК №9	IV поверх права	111309754	111309717 ВВК-1,4	80611	проведено	проведено	Відповідні бирки
10	ПК №10	V поверх права	111309873	111309717 ВВК-1,4	70611	проведено	проведено	Відповідні бирки
11	ПК №11	V поверх ліва	111312309	111309753 CO ₂	б/н	проведено	проведено	Відповідні бирки
12		Кімната чергових	111312876	111312875 ВП-2(3)	9907, 6386		проведено	Відповідні бирки

Комісія пропонує: наступну перевірку технічного стану системи внутрішнього протипожежного водопроводу провести, згідно «Правил пожежної безпеки України», через 6 місяців, у липні 2021 року.

Висновки комісії: система внутрішнього протипожежного водопроводу укомплектована, знаходиться в робочому стані і придатна для подальшої експлуатації.

Проректор по АХР

Голова комісії:	проректор з АГР та ВН		Фомов А. Д.
Члени комісії:	провідний інженер з ПБ		Здоровецький М. Ф.
	директор студмістечка		Ночка Ю. І.
	начальник ЕТВ		Ризун Ю. В.
	зав. гуртожитку №2		Шелестюк О. В.