

Комісія:

Голова комісії: проректор з АГР та ВН Фомов А. Д.

Члени комісії: помічник проректора з АГР та ВН Бідюк А. І.
 провідний інженер Здоровецький М. Ф.
 начальник відділу охорони Баськов М. Б.
 начальник ЕТВ Ризун Ю. В.
 головний механік Королюк М. І.
 головний енергетик Лобко А. П.
 начальник АГВ Гаджук О. М.
 директор студмістечка Ночка Ю. І.
 начальник відділу охорони Стойко В. А.

у період з 25.01 по 03.02.2021 року провела пожежно-технічне обстеження структурних підрозділів університету.

Виявлені недоліки:

1. Другі евакуаційні виходи в НК №1, №2, №3, бібліотечному корпусі захищені будівельними матеріалами;
2. Електромережа в приміщеннях вестибюлю НК №1, підвалу спортивно-екологічного комплексу виконана з порушенням вимог ПУЕ;
3. Плафони в тирі спортивно-екологічного комплексу не відповідають вимогам ПУЕ;
4. Пожежні щити в НК №2, №4 захищені сторонніми предметами;
5. На переносних струмоприймачах в НБК №2, НК №4 не встановлені додаткові вимикачі;
6. Використовуються несертифіковані обігрівальні прилади (дуйки) на кафедрі трудового навчання к.Б-903 бібліотечного корпусу, кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем факультету інженерної механіки та кафедрі технологій та конструювання швейних виробів факультету технологій та дизайну ;
7. Евакуаційні шляхи в гурт №2, НБК №2, на кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем факультету інженерної механіки й кафедрі технологій та конструювання швейних виробів факультету технологій та дизайну, захищені меблями, будівельними матеріалами.

Висновок комісії: до 15.02.2021 року усунути вищевказані недоліки виявлені при перевірці.

Голова комісії: проректор з АГР та ВН

Фомов А. Д.

Члени комісії: помічник проректора з АГР та ВН

Бідюк А. І.

провідний інженер

Здоровецький М. Ф.

начальник відділу охорони

Баськов М. Б.

начальник ЕТВ

Ризун Ю. В.

головний механік

Королюк М. І.

головний енергетик

Лобко А. П.

начальник АГВ

Гаджук О. М.

директор студмістечка

Ночка Ю. І.

начальник відділу охорони

Стойко В. А.